

# 蒙城县发展和改革委员会文件

蒙发改投资〔2019〕236号

## 关于蒙城县县域城乡供水一体化工程 可行性研究报告的批复

蒙城县水利局：

你单位报来《蒙城县县域城乡供水一体化工程项目可行性研究报告》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意项目可行性研究报告的主要建设内容。

二、同意项目的选址方案。

三、项目位于蒙城县境内，新建 11.0 万  $\text{m}^3/\text{d}$  吕望自来水厂 1 座，占地 160 亩；1.5 万  $\text{m}^3/\text{d}$  罗集自来水厂 1 座，占地 1.5 亩；取水泵房 2 座、铺设原水管线 9km、清水输送配水管道 240.3km，配水管道 122.5km，升级改造加压泵站 14 座及配套管网升级改造、供水智能化监控设施工程等，年实现供水 3497.9 万吨，年营业收入约 1.61 亿元。

四、项目总投资 104057.36 万元。

五、项目勘察、设计、施工、监理等服务要采用公开招标方式。

六、请进一步开展前期工作，争取项目早日开工。

七、本项目代码：2019-341622-76-01-023082。

