

蒙城县水利局

蒙水资源函〔2025〕85号

关于蒙城县小涧镇康泉浴池取水许可申请 准予行政许可决定书

蒙城县小涧镇康泉浴池：

你公司报来《蒙城县小涧镇康泉浴池水资源论证报告表》（报批稿）等取水许可申请材料收悉。按照《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条、《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》《安徽省取水许可和水资源费征收管理实施办法》等相关规定，依据报告表及专家评审意见，经研究，对你公司生产建设项目取水许可申请决定如下：

一、蒙城县小涧镇康泉浴池位于蒙城县小涧镇王集街，项目劳动定员为2人，全年工作180天。因浴池洗浴用水使用浅层地下水，特开展项目水资源论证。

二、同意本项目取用水方案。本项目用水取自区域浅层地下水，业主在蒙城县小涧镇康泉浴池院内建设自备水源井1眼，取水口坐标均为东经 $116^{\circ}43'58''$ ，北纬 $33^{\circ}42'56''$ ，井深30m，井径260mm，许可年取用浅层地下水水量 0.5万 m^3 。

三、基本同意你公司项目退水方案。本项目生活污水均排入市政污水管网，正常情况不会对周边环境产生影响。

四、你公司应加强取用水管理，强化各项水资源节约保护措施，完善节水设施，减少管网漏损，保障相关用水指标符合水利部、安徽省行业用水定额管理要求。项目取水如对其他第三方合法权益产生影响，你公司应按照规定予以补偿。

五、你公司建设项目的取用水应服从监督管理，依法取水、用水，每年年底前向我局报送年度取用水总结和下一年度用水计划，严格按照批准的年度用水计划取水，如因特殊原因需要调整年度用水计划时，应报我局批准。

六、根据《取水许可管理办法》(水利部第 34 号令)、《安徽省取水许可和水资源费征收管理实施办法》(省政府第 212 号令)的要求,你单位的取水工程要安装符合国家相关技术标准的取水计量设施，并维持其正常运行。你公司应按照《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》《取水计量技术导则》(GB/T28714)等规定，做好计量监测设施安装、运维和定期检定工作，确保其稳定运行，并接入省水资源信息服务系统。应通过全国用水统计调查直报管理系统（<http://www.mwr.gov.cn/fw/>）及时填报用水统计调查报表，并依法缴纳水资源费。

七、你单位项目取水工程设施建成并试运行 30 日后，你单位应向我局申请取水工程验收，并报送申请核发取水许可证相关材料，经验收合格核发取水许可证后，方可正式运

行取水。

八、自取水许可申请批准之日起3年内，取水工程或设施未开工建设，本决定自行失效。若本项目取水水源、取水量、取水用途、取水地点等取水事项有较大变更的，本行政许可决定书自行失效，你公司应重新进行建设项目水资源论证，并重新申请取水。

九、如对本行政许可决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向亳州市水利局申请行政复议，也可以自接到本决定书之日起六个月内向蒙城县人民法院起诉，复议、诉讼期间不影响本决定的执行。



